



"MIEJSKA SPÓŁKA SKO - EKO SP. Z O.O."

ul. Olszyna 10 , 43 - 430 Skoczów
Sąd Rejonowy w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000347303
Kapitał Zakładowy 42.142.000 zł REGON 241438066 NIP 5482607239

SKO-EKO/U-154/¹⁹⁵⁴...../2018

Skoczów, dnia 19.11.2018 r.

KS PROJEKT
Katarzyna Świder
ul. Partyzantów 44/5c
43 – 300 Bielsko-Biała

Dotyczy: uzgodnienia trasy przebudowywanego i budowanego wodociągu Ø100 mm stalowego wraz z podłączeniami w Skoczowie przy ul. Zawisłe, Krętej, Sportowej i Góreckiej.

Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o. w odpowiedzi na pismo w sprawie jak w tytule uzgadnia trasę projektowanej sieci wodociągowej z następującymi zastrzeżeniami:

1. W przypadku gdy w rejonie skrzyżowania odległość między projektowaną siecią a istniejącymi przewodami kanalizacji sanitarnej jest mniejsza niż 0,5 m, przewód wodociągowy należy zabezpieczyć rurą ochronną. W przypadku zastosowania do budowy sieci wodociągowej rur RC z dodatkowym płaszczem ochronnym z PE lub PP i taśmą detekcyjną, SKO-EKO nie wymaga stosowania rur ochronnych na projektowanej sieci wodociągowej z zastrzeżeniem zachowania warunków określonych przez operatora sieci wodociągowej.
2. Trasę projektowanej sieci wodociągowej lokalizować w odległości min. 1 m od istniejących przewodów i studzienek kanalizacji sanitarnej.
 - a) Dla zbliżeń oznaczonych na załącznikach jako Z1, Z3 oraz Z4 wyraża zgodę na zbliżenie ze względu na liczne istniejące uzbrojenie terenu, z zastrzeżeniem, że przewód wodociągowy w miejscu zbliżenia należy zabezpieczyć rurą ochronną.
 - b) Zbliżenie oznaczone na załączniku jako Z2 nie podlega uzgodnieniu w tut. Spółce. Przewód będący w zbliżeniu do projektowanego wodociągu jest odcinkiem sieci kanalizacji deszczowej i jego przebieg należy uzgodnić u jego zarządcy.
3. Każdorazowo, przed przystąpieniem do robót w rejonie skrzyżowania, bądź zbliżenia do przewodów kanalizacji sanitarnej należy powiadomić tut. Spółkę. W rejonie skrzyżowania projektowanego uzbrojenia wodociągowego jak w tytule z kanalizacją sanitarną roboty należy prowadzić ręcznie, pod nadzorem pracownika Miejskiej Spółki SKO-EKO Sp. z o.o.
4. Dla posesji pod adresem Zawisłe 11 nie było możliwości wejścia na teren nieruchomości przez co nie ustalono przebiegu przyłącza kanalizacji sanitarnej. Przebieg należy ustalić przed rozpoczęciem przyłączania nieruchomości do sieci wodociągowej (np. metodą wykopu kontrolnego). Roboty należy realizować z zachowaniem warunków opisanych wyżej w pkt. 1 i 2.
5. Uzgodnienie jest ważne 2 lata

W załączeniu odsyłamy uzgodniony plan zagospodarowania z naniesionym **orientacyjnym** przebiegiem istniejących przewodów kanalizacyjnych w przedmiotowym rejonie. Podane na planie rzędne posadowienia miejskiej kanalizacji prosimy dodatkowo sprawdzić we własnym zakresie.

Otrzymują :
1 x Adresat
1 x a/a

Z-ca KIEROWNIKA
Działu Gospodarki Ściekowej


inż. Maurycy Pisz

tel. 33 479 94 70
fax. 33 479 94 78

ING BANK ŚLĄSKI 51 1050 1083 1000 0090 3017 7498
PKO BANK POLSKI 64 1020 2528 0000 0202 0451 4741

www.sko-eko.skoczow.pl
e-mail: biuro@sko-eko.skoczow.pl